


Indulás 18⁵⁵
Érkezés 19¹⁵
KM h
270



NKM Földgázhálózati Kft.
Hálózatüzemeltetési osztály
1101 Budapest, Salgótarjáni u. 45.

Üzemzavaros (ömlés) munkalap
melléklete

Napló sorszáma: 2606

Bejelentés száma:

Munkalap száma:

Munkavégző: Ügyelet

Kiállítva: 20 07 hó 14 nap

Bejelentés tárgya:

Pincegáz

MEGRENDELŐ

Név: Sturcz Antal

Cím: VII. Herceg u. 22

Tel.: 06 30 975 2137

FELHASZNÁLÓ

Név:

Cím:

Tel.:

Munka átvételének ideje: 16³⁸ Kérkezés ideje: Távozás ideje:

Szerelői jelentés:

Pincei tömörtelen csatlakozás miatt RGSE feltártuk, aknát kitakarítottuk RGSE lezáról pinceb-n szennyvíz van önkormányzatig. Kétoldali árt nem tudtuk elkerülni. 25 lóda gáz nélkül. RGSE bontás után cserélni kell. műszaki részét tárolástól. Gáz nélkül, papírt kiadott.

Szemléltető készlet: 1 db

Helyszínen készült fényképek száma: GSZ/2 10 db

A vezetéket és a készülék(ek)et az MSZ 11413 szerint 0,2 mbar nyomáson ellenőriztem, tömör, jogi zár elhelyezve.

20 19 07 hó 14 nap

Szerelő: Városi-Kondor

Művezető:

A munkalapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, a munka elvégzését igazolom.
A munkalap egy példányát átvettem.

20 19 07 hó 14 nap

Felhasználó vagy Megrendelő: