

Jelmagyarázat:

- Tervezett gázvezeték varratmentes acél MSZ EN ISO 3183, MSZ EN 10220
- VISSZAÉPÍTENDŐ? ÉPÜLET BEÁLLÁS MVM F?GÁZ ÉPÍTI MEGRENDELÉS ALAPJÁN
- Tervezett kiszelf?z?vezeték MSZ EN ISO 3183, MSZ EN 10220
- KARIMÁS gáz gömbcsap
- Menetes gáz gömbcsap

Megjegyzés:
HEGESZTÉST, SZERELÉST, NYOMÁSPRÓBÁT A G-TU-4 TECHNOLÓGIA ÉS AZ MBSZ SZERINT KELL VÉGEZNI.
GÁZ MEO-HOZ EPH JEGYZ?KÖNYV SZÜKSÉGES, (MSZ HD 60364-5-54:2007)
GÁZ MEO-HOZ EREDETI VÉGLEGES KÉMÉNYSEPR? NYILATKOZAT SZÜKSÉGES.
FI-RELÉ BEÉPÍTÉSE SZÜKSÉGES, MEO-RA JEGYZ?KÖNYVEL IGAZOLNI.
TERVDOKUMENTÁCIÓHOZ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERV KÉSZÜLT.
Nyomáspróba:
– szilárdsági vizsgálat 1 bar/15 perc
– tömörségi vizsgálat 150 mbar/10 perc

Üzemeltetés és karbantartás a gépkönyv szerint.
Szerelésnél a helyszíni adottságokat figyelembe kell venni.
A méretek a helyszínen ellen?rizendők.
A terv a m?szaki leírással együtt érvényes.

A KONDENZVÍZ ELVEZETÉSR?L SEMLEGESÍT?N KERESZTÜL A KIVITELEZÉS SORÁN GONDOSKODNI KELL.

A VILLÁMVÉDELEMR?L GONDOSKODNI KELL A KIVITELEZÉS SORÁN.

Verzió	Dátum	Módosítás tárgya
revo	2021.12.	kiviteli tervdokumentáció

PROJEKT	ÖNKORMÁNYZATI TÁRSASHÁZ LÉTESÍTÉSE
HELYSZÍN	H-1076 BUDAPEST, VII. KER. VERSENY UTCA 22-24.
HRSZ	32934
ÉPÍTTETŐ	BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1073 BUDAPEST, VII. KER. ERZSÉBET KRT. 6.
GENERÁL TERVEZŐ	ZIP ARCHITECTS KFT. RUPPERT ANDRÁS É 08-0585 JUHÁSZ-SZIGETI ZSÓFIA É 08-0639 PÁNOVITS NORBERT SIMON LÁSZLÓ
ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ	PARSCH ÁDÁM okl. épületgépész-mérnök G-01-15737 NAGY GYÖRGY gépészmérnök PARSCH KFT H-1016 Budapest, Bérenyi utca 9. e: parsch.hvac@gmail.com m: 06-20-338-5184

TERVTÍPUS	kiviteli | revo	LÉPTÉK	M 1:50
DÁTUM	2021. október	RAJZLAP	990x420
TERVLAP	GÁZELLÁTÁS ALAPRAJZ - PINCE SZINT		GG-01