Jelmagyarázat

- tűzfal (A1 REI 180)
- tűzgátló fal (A2 EI 90)
- lakásokat határoló fal (A2 EI 90)
- tűzgátló válaszfal (EI 30)
- tűzgátló fal - hulladéktároló (A2 EI 30)
- azonos tűzszakaszban lévő, fal vonalában szakaszolt akna (A2 EI 90)

Menekülési útvonal

Túlnyomás levezetés zárt közlekedőből

Túlnyomásos, füstmentes lépcsőház

Túlnyomásos előtér

TSZ.Lh2

TSZ.L.B2

TSZ.L.B1

Hő- és füstelvezetéssel tervezett tér (átrium = 3%)
- legnagyobb alapterület: 33,419 m²
- szükséges hatásos nyílásfelület: 1,0 m²
- frisslevegő bevezetés: alsó harmadban (befúvási sebesség max. 3 m/s)
- elvezetés 15 métert meghaladó magasság esetén csak mesterséges lehet

33,419 m²

EI-90 Sa-C5

EI-30

Pincéhez tartozó gépészeti akna, Aknafalak a lakó rendeltetésű tűzszakaszokban tűzgátló falak

Lakó rendeltetésű tűzszakaszhoz tartozó gépészeti akna, Szintek közötti tűzterjedés gátlás a fal vonalában történik

TSZ.Lm1

EI-90-C4

EI-90-C5

TSZ.L.A1

Hő- és füstelvezetéssel tervezett tér (lépcsőház = 5%)
- legnagyobb alapterület: 21,404 m²
- szükséges hatásos nyílásfelület: 1,07 m²
- frisslevegő bevezetés: legalsó vagy kijárati szinten (befúvási sebesség max. 3 m/s)

V2224 - TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLET	1076 Budapest, Verseny utca 22-24.	KIVITELEZÉSI TERV	Tűzvédelem	Földszinti alaprajz	1:200	V224_TR-K-R00_F.1

2021. 12. 03.