



JELMAGYARÁZAT

- CSILLÁR HELY, CSILLÁRHOROG FOGADÁSÁRA ALKALMAS DOBOZZAL, KILAKTÍVA, PL. KAISER 1249-50 FOGLALATTAL KÉPTEVE, 40W-65 IZZÓVAL
- KIALLÁS FALKAR RÉSZERE, CSŐPPÁVAL, E27 FOGLALATTAL, IZZÓVAL
- MENNYEZETRE SZERELT HAJÓLÁMPA, E27 40W IZZÓVAL, IP44
- GPSKARTONBA SÜLLYESZTETT LED LÁMPATEST LED 25W 3000K 2071lm IP44 / BEÉPÍTETT 1 ÓRAS BIZTONSÁG VILÁGÍTÓ EGYSÉGGEL
- MENNYEZETRE SZERELT LED LÁMPATEST LED 25W 3000K 2071lm IP44
- ALMENNYZETBE SÜLLYESZTETT LED PANEL LÁMPATEST, 400K
- POR- ÉS PARAMENTES LÁMPATEST, LED-ES 4000K Disano 970 Themo – LED Disano 970 LED 31W 4328lm CLD CELL grey
- FALKAR, KÜLTÉREN IP65 / BEÉPÍTETT 1 ÓRAS BIZTONSÁG VILÁGÍTÓ EGYSÉGGEL
- OLDALFALBA SÜLLYESZTETT LÁBLAVILÁG, H=0,4m-EN SZERELVE, IP65
- MENNYEZETI / OLDALFALI LÁMPATEST, TERASZON, IP44
- LÁMPATESTBE ÉPÍTETT 1 ÓRAS BIZTONSÁG VILÁGÍTÓ EGYSÉG
- LED IRÁNYFÉNY LÁMPATEST, OLDALFALRA SZERELT, IP20 BEÉPÍTETT 1 ÓRAS INVERTERREL, KESZENLETI ÜZEMŰ MIN. 20W-ES LÁTHATÓSÁGGAL
- LED IRÁNYFÉNY LÁMPATEST, KÉTOLDALAS, FÜGGESZTETT, IP20 BEÉPÍTETT 1 ÓRAS INVERTERREL, KESZENLETI ÜZEMŰ MIN. 20W-ES LÁTHATÓSÁGGAL
- LED IRÁNYFÉNY LÁMPATEST, OLDALFALRA SZERELT, IP65 BEÉPÍTETT 1 ÓRAS INVERTERREL, KESZENLETI ÜZEMŰ MIN. 30W-ES LÁTHATÓSÁGGAL
- LED IRÁNYFÉNY LÁMPATEST, KÉTOLDALAS, TARTÓSZÍNRE SZERELT, IP65 BEÉPÍTETT 1 ÓRAS INVERTERREL, KESZENLETI ÜZEMŰ MIN. 30W-ES LÁTHATÓSÁGGAL
- LED-ES BIZTONSÁG VILÁGÍTÓ LÁMPATEST, MENNYEZETRE SZERELT, SZIMMETRIKUS KARAKTERISZTIKA,BEÉPÍTETT 1 ÓRAS INVERTERREL, KESZENLETI ÜZEMŰ
- LED-ES BIZTONSÁG VILÁGÍTÓ LÁMPATEST, MENNYEZETRE SZERELT, FOLYOSÓ KARAKTERISZTIKA,BEÉPÍTETT 1 ÓRAS INVERTERREL, KESZENLETI ÜZEMŰ
- SÜLLYESZTETT DUGASZOLÓ ALJZAT
- SÜLLYESZTETT, VEDETT DUGASZOLÓ ALJZAT
- FALON KÍVÜLI DUGASZOLÓ ALJZAT / VEDETT
- LENGŐDUGAJ SÜLLYESZTETT GYENGÉÁRAMÚ ELOSZTÓBAN
- 3F+N+PE FALON KÍVÜLI DUGASZOLÓ ALJZAT
- FALON KÍVÜLI KAPCSOLÓK
- SÜLLYESZTETT, VEDETT IP44 SOROLT KAPCSOLÓK
- SÜLLYESZTETT, SOROLT KAPCSOLÓK
- EGYSÁRKA KAPCSOLÓ (101)
- KÉTSÁRKA KAPCSOLÓ (102)
- CSILLÁRKAPCSOLÓ (105)
- VALTÓKAPCSOLÓ (106)
- KÉTSÁRKA VALTÓKAPCSOLÓ
- KÉTSÁRKA VALTÓKAPCSOLÓ
- KERESZTKAPCSOLÓ
- ÖVEGLAPOS NYOMÓ
- VILÁGTÁSI NYOMÓGOMB
- CSENGŐ NYOMÓGOMB
- OLDALFALI MOZGÁSERKEZŐ
- MENNYEZETRE SZERELT MOZGÁSERKEZŐ
- MOZGÁSERKEZŐK, OLDALFALBA SÜLLYESZTVE, SZM-1,1M
- IT CSATLAKOZÓ, LENGŐKÁBEL AKKUTÓLÓ RÉSZÉRE
- K/R CSATLAKOZÓ, SÜLLYESZTETT DUGAJAKAL SOROLVA
- KAPITELEFON KÜLTÉRI EGYSÉG, 12V TÁPEGYSÉGGEL
- KAPITELEFON BELTÉRI EGYSÉG, 1,15m MAGASAN SZERELVE
- KAPITELEFON PROXY BEÉPÍTETT OLVASÓ EGYSÉG
- GYENGÉÁRAMÚ KÖZPONTI CSOMOPONT SÜLLYESZTETT KISLOZSÓ DOBOZ MÖGÖTTÉ 300x300MM FALON KÍVÜLI KÖTŐDOBOZ ELHelyezéssel
- RWA JELZŐ NYOMÓGOMB
- KIALLÁS REDŐNYCSATLAKOZÁS RÉSZÉRE
- EGYFÁZISÚ FIX BEKÖTÉS
- HÁROM FÁZISÚ FIX BEKÖTÉS
- IPARI LEVÁLASZTÓ KAPCSOLÓ 2P
- IPARI LEVÁLASZTÓ KAPCSOLÓ 4P
- TERMOSTAT
- EPH BEKÖTÉS KIALAKÍTÁSA ALJZATBAN, NYOMOVONAL A TERVEN
- NINCIS JELŐLVE, KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÁRA
- LAKÁS ELSZŰVŐ VENTILÁTOR BEEP. UTANFUTÁSSAL OLDALFALI/MENNYEZETI
- Megjegyzés:
 - Bejárati ajtó mellett függőlegesen sorolt szervizlámpa
 - Riasztó tasztúra bejárati ajtó mellett 1,4m
 - Elsőbejáró kapucsi 1,3m
 - Kapitelefon 1,15m
 - Kapcsolók szerelési függőlegesen sorolással:
 - 2-es sorolás esetén az 1,10 m és attól lefelé,
 - 3-as sorolás esetén az 1,10 m és attól le és fel 1-1 kapcsoló
 - Dugaj: szabadban vízszintes sorolással a gyengeáramú szervizlámpák egyaránt sorolással 0,3m
 - 6y melletti kapcsoló szabadban vízszintes sorolással a dugajakkal 0,3m
 - Kapcsoló konyhapiaci felett 1,30m
 - dugaj konyhapiaci felett vízszintes sorolással 1,30m
 - dugaj mosógépeknek 1,50m
 - dugaj mosógépeknek 0,50m
 - dugaj fürdőben, mosdó mellett 1,75m
 - dugaj háló/mikró 1,30m
 - dugaj aljtérbe 0,60m
 - dugaj konyha elszívó 1,90m
 - dugaj terasz 0,80m
 - dugaj klíma elszívó terasz 0,50m
 - 100x100 doboz főzőlapnak 0,40m
 - lakásban lakásajtó melletti világítási nyomó (szervizlámpa kivétel) és lakásbejáró nyomó vízszintes sorolással 1,10m
 - Termosztát 1,40m
 - Terasz lámpa oldalfalon 2,40m
 - Tűzjelzőzőr oldalfal mértékű 1,90m
 - konyhapiaci lámpakapcsolás 1,45m

Építési csatlakozás elektronikus kísérőhálózattal ellátva

Elektronikus tárolókban, aljzatban elhelyezve

Használat:	LAKÓÉPÜLET
1077 Budapest, VII. DOB U. 93.	
terasz:	33859
építési:	DOB UTCA 93. KFT
1055 BUDAPEST SZALAY U. 4. VEM.3.	
építési:	BODÓ BALÁZS
alkalmaz:	DARVAS KÁZMÉR KOPPÁNY
alkalmaz:	KURTYÁK ZSOLT
alkalmaz:	MÓRE MIHÁLY
alkalmaz:	RÁCZ LAJOS, WILDE JÓZSEF
alkalmaz:	KARÁCSONY ISTVÁN
alkalmaz:	V / Vn 01-13642
alkalmaz:	AP-Lightworks Kft.
alkalmaz:	1182 Budapest, Vercse utca 14.
alkalmaz:	+3670 208 8910
alkalmaz:	VEGH FERENC
terasz:	724
terasz:	KIVITELI
terasz:	M=1:50
terasz:	2019.12.18.
terasz:	ÉPÍTÉSI TUDOMÁNYOSÁG
terasz:	PINCE VILLAMOS TERVE
terasz:	SYMBISTER tervezőiroda
terasz:	1096 Bp. IX. Thaly K. u. 10.
terasz:	tel/fax: +36 1 215 4279
terasz:	tervezőiroda@symbister.hu