



Betonacél kimutatás: S-01 számú tervez

Jel	db	Ø	Hossz	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
		mm	[m]				
1	5	12	3.00			15.00	
2	5	12	3.00			15.00	
3	5	12	2.50			12.50	
4	10	12	1.50			15.00	
5	5	12	2.50			12.50	
6	10	10	2.15		21.50		
7	1	10	0.80		0.80		
8	10	10	2.35		23.50		
9	23	12	3.00			69.00	
10	23	12	2.50			57.50	
11	23	12	3.00			69.00	
12	46	12	1.50			69.00	
13	23	12	2.50			57.50	
14	30	10	1.15		34.50		
15	51	10	4.42		225.93		
16	20	10	1.25		25.00		
17	6	16	3.00				18.00
18	6	16	3.00				18.00
19	6	16	2.50				15.00
20	12	16	1.50				18.00
21	6	16	2.50				15.00
22	10	10	2.24		22.40		
23	1	10	0.84		0.84		
24	10	10	2.44		24.40		
25	6	16	3.00				18.00
26	6	16	3.00				18.00
27	6	16	2.50				15.00
28	12	16	1.50				18.00
29	6	16	2.50				15.00
30	10	10	2.04		20.40		
31	1	10	0.74		0.74		
32	10	10	2.24		22.40		
33	37	12	3.00			111.00	
34	37	12	2.50			92.50	
35	37	12	3.00			111.00	
36	74	12	1.50			111.00	
37	37	12	2.50			92.50	
38	51	10	7.14		364.65		
39	30	10	1.15		34.50		
40	20	10	1.25		25.00		
41	9	12	3.00			27.00	
42	9	12	3.00			27.00	
43	9	12	2.50			22.50	
44	18	12	1.50			27.00	
45	9	12	2.50			22.50	
46	10	10	3.14		31.40		
47	1	10	1.29		1.29		
48	10	10	3.34		33.40		
49	3	16	3.00			9.00	
50	3	16	3.00			9.00	
51	3	16	2.50			7.50	
52	6	16	1.50			9.00	
53	3	16	2.50			7.50	
54	10	10	1.34		13.40		
55	1	10	0.39		0.39		
56	10	10	1.54		15.40		
57	72	8	1.00		72.00		
58	96	8	0.41		39.36		
Összhossz / Ø [m]				111.36	941.84	1036.00	210.00
Fm. tömeg / Ø [kg/m]				0.395	0.617	0.888	1.580
Össztömeg / Ø [kg]				43.99	581.12	919.97	331.80
Össztömeg [kg]						1876.87	

Zsámolyvas
készül: ferde szakaszokon 2db/m²



C-kampó
készül: függőleges szakaszokon 4db/m²



Megjegyzések:

- +0,15 a +10,25mBf ("A" épület tervezett földszinti padlóval)
- BETON: C30/37-XC1-16-F3
- BETONACÉL: B500
- BETONFEDEZ: 2,5cm
- HASZNOS TERHEK ALAPÉRTÉKE:
 - LAJÁS 2,00kN/m²; ERKÉLY, LÉPCSŐ, FOLYÓSÓ 3,00kN/m²; PARKOLÓ ÉS RÁMPA 2,50kN/m²; TETŐ 0,40kN/m²
- A SZÉLEKET ÉS AZ ÁTTÖRÉSEKET MINDEN ESETBEN KÖRBE KELL SZEGNI
- A JELÖLT MÉRTEK A VASAK KÜLMÉRTEI
- A BETON BEDOLODOZÁSKOR VIBRÁLANDÓ
- A VASSZERELÉST CSAK KÉPESÍTETT VASSZERELŐK KÉSZÍTHETIK
- A BETONÖZÁS CSAK FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ ÉS ELLENŐR ENGEDÉLYÉVEL KEZDHETŐ MEG
- A TERV CSAK A VONATKOZÓ ÉPÍTÉSZ, GÉPÉSZ ÉS VILLAMOS TERVEKKEL EGYÜTT ÉRVÉNYES
- AZ ÁTTÖRÉSEKET A SZAKÁGI TERVEK TARTALMAZZÁK
- AZ ELKÉSZÜLT FALAZATOKAT A FELELTÜK LÉVŐ FÖDÉM ILL. KOSZORÚ ELKÉSZÜLTÉIG ELBORULÁS ELLEN MEG KELL TÁMASZTANI
- AZ ELŐREGYÁRTOTT GERENDÁKAT, ÁTHIDALÓKAT ÁTTÖRÉSEL, EGYÉB RÖGZÍTÉSEL, VÉSÉSEL RONCSOLNI TILOS!
- MONOLIT GERENDÁKAT, BORDÁKAT, PILLÉKEKET ÁTTÖRÉSEL, VÉSÉSEL GYENGÍTENI TILOS!
- AZ ELŐREGYÁRTOTT ELEMEL HELYEZÉSEKOR AZOK ALÁTÁMASZTÁSI ÉS BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSAIT BE KELL TARTANI
- A TERV CSAK A SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁSSAL EGYÜTT ÉRVÉNYES
- A MÉRTEKET ÉS A FOGADÓSZERKEZETEK TERVSZERINTI HELYZETÉT A KIVITELEZÉS ILL. A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL! ELTÉRÉS ESETÉN A TERVEZŐKET HALADÉKTALANUL ÉRTESETNI KELL!
- KÜTÖZÉS ELEKTRONIKUS ADATSZOLGÁLTATÁS SZERINT TÖRTÉNJE



PRO PERVIUM Mérnöki Iroda Kft. 9023 Győr, Bercsényi Liget 26/A/6. Tel.: 90/822-385 e-mail: propervium@propervium.hu

HUNGARO DESIGN MÉRŐK IRODA KFT. 8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8. fszt. 4.

Tervezlet: ÖNKORMÁNYZATI TÁRSASHÁZ 1076 Budapest, VII. ker. Varsány u. 22-24., hrsz.: 32934. STATIKUS KIVITELI TERV	Dátum: 2022.02.16. Munkaszám: S21-204
Építető: Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata 1073 Budapest, VII. ker., Erzsébet krt. 6.	Tervfajta: KIVITELI Tervszám: SA-28
Terv megnevezése: "A" ÉPÜLET - 6. EMELET FELETTI KOPORSÓFÖDÉMEK VASALÁSI TERVE	Méretarány: M 1:25
Statisztikus tervező: Gémes Miklós Ottó okl. építőmérnök MMKsz.: T 19-0871	Társtervező: Zsolt Péter okl. építőmérnök MMKsz.: T 08-0881
Társtervező: Buzogány Ferenc okl. építőmérnök MMKsz.: T 20-0589	