





Jelmagyarázat:

- jelkábel NY 3x1.5 mm2
- ===== Védőcső D110; D125
- KPE40 P10 gerinc vezeték
- KPE40 P10
- KPE32 P10
- KPE25 P10
- Dripline 16/33
- 18-4-15V
- 18-4-RV-14
- 35-4-2.0
- 50-4-3.0
- 1804-es szórófej fúvókával
- 1804 tip. szórófej R-VAN rotary fúvókával
- 3504 tip. rotoros öntözőfej
- 5004 tip. rotoros öntözőfej
- 3/4" fedeles kerli csap
- 1" 100DV-F szabályozható mágnesszelep
- Főelzáró és leürítő szerelvény 5/4"; 3/4"
- szűrő+nyomáscsökkentő
- Eső érzékelő
- Időkapcsoló
- Öntözési kör száma


1804-es szórófej bekötéssel




5004-es öntözőfej bekötéssel



100DV-F mágnesszelep VB910; VB1419 aknában szerelve



ÁLTALÁNOS ÁROK KERESZTMETSZET KIALAKÍTÁSA ÖNTÖZÉSI CSÖVEK FEKTETÉSÉHEZ TERMETT TALAJBAN



ÖNTÖZENDŐ TERÜLET ÖSSZESEN:

4720 m²

SZÜKSÉGES VÍZMENNYISÉG:

1 alkalommal kb. 5 mm kiöntözéssel számolva **24 m³ víz** kijuttatása szükséges.

Egy szezonban átlagosan 70-140 napot öntözünk, tehát átlagosan 100 nappal számolva ez **2400 m³ víz / szezon**.

GEODÉZIÁT KÉSZÍTETTE (2020.11.16. BALTI ALAPSZINT. EOVI):
TERRATIS KFT. - FÖRIÁN ZSOLT FÖLDMÉRŐ MÉRNÖK

Geum Műterem Kft
1123 Budapest, Alkotás u. 3. (1) 787 9098 www.geum.hu

A KLAUZÁL TÉRI PARK MEGÚJÍTÁSA

1072 Budapest, Klauzál tér
hrsz.: 34302

KERTÉPÍTÉSZET

KIVITELI TERV
2022. 08. 10.

MEGRENDELŐ:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
1073 Budapest, Erzsébet körút 6.

TÁJÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:
Geum műterem kft.
1123 Budapest, Alkotás utca 3.
geum@geum.hu
T: +36 70 610 77 99 (Gyüre Borbála)

ÚT ÉS FORGALOMTECHNIKA:
BALOGH BALÁZS EV.
balazsbalogh01@gmail.com
T: +36 20 496 0870

BALOGH BALÁZS KÉK 01-13503
RHORER ÁDÁM KÉK 01-3157

KÖZMŰ TERVEZŐ:
Pest-Terv kft.
1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 68.
grobianos@pest-terv.hu
T: +36 20 973-64-87

KÖZVILÁGÍTÁS:
CSÁBOR Mérnökroda Bt.
1046 Budapest, Erkel Gyula utca 14.
T: +36 30 635 1765

CSÁBI GÁBOR 01-10398

AUT. ÖNTÖZŐ:
Rili kft.
2092 Budakeszi, Szürkebarát utca 1.
rili@rili.hu
T: +36 23 458140

KARLÓCAI PÉTER
MK 01-0274

AUTOMATA ÖNTÖZÉS
VÍZFEDÉS - CSŐHÁLÓZAT
HSZR.

ÖNT -KIV- 01
m_1:250