



ÉRINTÉSVÉDELEM: TN–NULLÁZÁS
VONATKOZÓ RAJZ: GE–1,GE–2
MEGJEGYZÉS:

JELMAGYARÁZAT

- Házi közös csatlakozó szekrény
- Főelosztó
- Lakás elosztó
- Fogyasztásmérő

———— Méretlen felszálló fővezeték MCu 5x35mm²

----- Méretlen leágazó fővezetékek nyomvonala

☒ Plombálható fővezeteki leágazó doboz és kötőelem

| | | | | |
|------------|----------------------------|---------|--|--|
| Rajzoló | | Tárgy | LAKÓÉPÜLET Bp.VII. Garay u. 48. Villamos energiaellátás Földszint nyomvonalrajz | BARACSKAI GYULA E.V. Bp.IV.Berzeviczy G.u.4/b. Tel.:06-309-442-697 |
| Tervező | Baracskai Gy. V-01-4544 | | | |
| Vezető | Baracskai Gy. | | | |
| Méretarány | 1:50 | Megbízó | EVIN Nonprofit Zrt Bp.VII. Damjanich u. 48. | Rajzsám GE-4 |
| Dátum | 2023.04 | | | |