


JELMAGYARÁZAT:



- Körkeresztmetszetű elszívó légcsonna LINDAB SR spirálkorcolt horganyzott acél lemezcsonból Lindab Safe idomokkal.
- Légtechnika felszálló vezeték azonosító jele
- Elszívó kisventilátor
- Ajtó ötszellőző rács

MEGJEGYZÉS:

- légcsonna hőszigetelése: 13 mm vastag, Armstrong AF/Armaflex típusú, szintetikus gumialapú, zártcellás, párazáró, nehezen éghető, égve nem csepögő, közepesen füstfejlesztő hőszigetelő lap.
- Épületen kívüli vezetett külső légcsonna hőszigetelése: 10 mm vastag, Armstrong AF/Armaflex típusú, szintetikus gumialapú, zártcellás, párazáró, nehezen éghető, égve nem csepögő, közepesen füstfejlesztő hőszigetelő lap + 40 mm vastag, egyoldalon alu. kasírozott ásványgyapot + 0,5 mm vastag alumínium lemez külső keményhéjalás.
- Egyéb utasítások:
 - 1. A szerkezetáttörések helyreállítása a szerkezetekre előírt Th minőségben történjen!

MEGJEGYZÉSEK:
Tervrajzokról léptékek méretét levenni TILOS!
A tervek a Megrendelőtől kapott, meglévő állapotot ábrázoló tudatszolgáltatás alapján készültek. MÉRTEBELI ELTÉRÉSEK LEHETŐSÉGESEK, MINDEN MÉRÉST A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐ!
AZ ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ EGYÜTT KEZELENDŐ A SZAKÁGI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓKKAL!
A kivitelezők, alvállalkozók és beszállítók kötelesek minden fontos méretet ellenőrizni a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltérést azonnal jelezni a tervezőnek!
A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrizni és a tervezővel az eltéréseket egyeztetni!
Jelen terv együttes kezelésű és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mértékű és szakértői információval. Minden ellenőrzés, eltérés jelentendő a tervezőnek!
A specifikációban megnevezett típusok minőségét kiterjedően jelentenek, csakis kizárólag azonos paraméterekkel és minőségi színvonalú termékekkel helyettesíthetők.
MÉRTEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
TÁRSASHÁZ FELÚJÍTÁS
1077 Budapest, Csányi utca 4.
Hrsz: 34110
KIVITELI TERV
ÉPÍTETTŐ:
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER.
ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
1073 Budapest, Erzsébet körút 6.
GENERAL TERVEZŐ, ÉPÍTÉSZET:
SAGRA ÉPÍTÉSZ KFT.
1025 BUDAPEST, KRECSÁNYI U. 18.
C-1-687
SAGRA architects
SAJTOS GÁBOR DLA
felelős építész vezető tervező
okleveles építészmérnök
E-1 - 01 - 4256
JÁRGER ZSOLT
okleveles építészmérnök
E-01 - 6940
FARKAS SÁRA
okleveles építész
TARTÓSZERKEZET TERVEZŐ:
MIDRSZ KFT.
MADARAS BOTOND
T-01-9611
MADARAS KOPPÁNY
T-01-13956
ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:
PPR PLAN KFT.
PAVLICS GYÖRGY
G-01-8618
VRBOVSZKI LÁSZLÓ
G-04-0133
ELEKTROMOS TERVEZŐ:
VRABEY IMRE
V-03-0591
TÜZVÉDELME:
...
TUE
LÉGTECHNIKA
I. EMELETI ALAPRAJZ
±0,00 = + mBf
M=1:50
DÁTUM: 2023.04.04.
RAJZSZ.: L-03