



1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

FE főelosztó

GE-2.1


Tervező: BARACSKAI GYULA E.V. 1042.Bp.Berzeviczy G.u.4/b.	 Tervező: Baracskai Gyula	Megbízó: EVIN Nonprofit Zrt Bp.VII.Damjanich u.12	Létesítmény: LAKÓÉPÜLET Bp.VII. Garay u. 48.	Megjegyzés:	Tervfajta: Kiviteli	Dátum: 2023.04
			Berendezés: FE_elosztó	Megnevezés: Elvi kapcsolási rajz		Lapszám: 0

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Betáplálás			'A' felszálló	Üzlet					
Vezeték tip.	H07V-R			H07V-R	H07V-R					
Vezeték méret	5x70			5x25	5x10					
Egyidejű telj.(kW)	62,63			40,55	22,08					

ÉRINTÉSVÉDELEM: TN-S, NULLÁZÁS

Tervező: BARACSKAI GYULA E.V. 1042.Bp.Berzeviczy G.u.4/b.		Megbízó: EVIN Nonprofit Zrt Bp.VII.Damjanich u.12	Létesítmény:	LAKÓÉPÜLET Bp.VII. Garay u. 48.	Megjegyzés:	Tervfajta:	Dátum: 2023.04		
			Berendezés:	FE_elosztó			Megnevezés: Elvi kapcsolási rajz		
								Lapszám:	1