

ELMŰ Hálózati Kft. – 1132 Budapest, Váci út 72-74.

**Baracscai Gyula**  
tervező

Budapest  
Berzeviczy G. u. 4/B.  
1042

E-mail: [baracscai.gyula@t-online.hu](mailto:baracscai.gyula@t-online.hu)  
Ügyszám:

**Tárgy: Tervvéleményezés, Bp. VII. Garay u. 48. Fővezeték felújítás**

**Tisztelt Baracscai Gyula Úr!**

Régióink a tárgyi tervdokumentációt **méréstechnikai és hálózat csatlakoztatási** szempontból megvizsgálta, annak műszaki tartalmát e szempontok szerint az alábbi kikötésekkel/feltételekkel **elfogadja**.

- A főelosztó és a fogyasztásmérők elhelyezési magassága minden esetben feleljen meg a vonatkozó előírásoknak.
- A mérőszekrények elővezetékezése (méretlen és mért oldalon egyaránt) az Elosztói üzletszabályzatunkban foglalt műszaki követelmények szerint, terhelésnek megfelelő, különösen hajlékony (elemi szálak) rész vezetékezővel alakítandó ki, a rendszerengedélyük szerint, az eredeti szekrénygyártó technológiai utasítása alapján huzalozva! A mérők részére működtető nulla vezeték kialakítása elvárt. Az üzemi nulla és a PE vezetőket a mérőszekrényeken (mérési térrészekben) megszakítás nélkül szükséges átvezetni.
- A kivitelezés megkezdését – a plombák megbontását – írásban az [info@aram.eon.hu](mailto:info@aram.eon.hu) e-mail címre szíveskedjenek bejelenteni, majd a munkálatok végeztével szintén ezen a módon lehetséges a készre jelentést megtenni.
- A mérőszekrényeket a fogyasztási helyekre utaló tartós felirattal kérjük ellátni.
- Az alkalmazandó mérőszekrények rendelkezzenek a társaságunk által elfogadott rendszerengedély azonosítóval.  
Továbbá az energiaeelosztást végző közös használatban lévő elemek esetében is, melyet a jogszabály összekötő berendezési elemként említ (főelosztó, sín szekrény, szinti leágazó dobozok, stb.) biztosítandó a kizárólagos őrizetbevonás követelménye! Az üres szekrényekben elhelyezendő készülékek telepítése a gyártói előírások szerint történhet, azok védettsége és a kizárólagos őrizet követelménye nem sérülhet! A tervezett megoldások összeállítását javasolt az eredeti szekrénygyártókkal egyeztetni és elvégeztetni!

**ELMŰ Hálózati Kft.**  
1132 Budapest, Váci út 72-74.

[www.eon.hu](http://www.eon.hu)

2023.04.19.  
1 / 2

Ügyintéző neve:

**Imre László**

Ügyintéző e-mail címe:

[laszlo.imre@eon-hungaria.com](mailto:laszlo.imre@eon-hungaria.com)

Ügyintéző telefonszáma:

**T +36 1 238 3438**

Iktatószám:

**1122/2023**

Üzem neve:

Áramhálózati Üzem Dél-pest

Üzem címe:

1076 Budapest, Péterfy Sándor u 21-23.

Székhely:  
1132 Budapest,  
Váci út 72-74.  
Budapesti  
Törvényszék Cégbírósága  
Cg. 01-09-874142

Felhívjuk szíves figyelmüket:

Elfogadásunk nem jelenti a tervdokumentáció, fent említett, engedélyes érdekkörébe nem tartozó szempontok villamos műszaki biztonsági szabályzat előírásának való megfelelés teljeskörű vizsgálatát, így felelősséget e tekintetben nem vállalunk. A biztonsági szabályzat követelményeinek maradéktalan teljesülését a tervező a terv, tervezői nyilatkozat részében, és a kivitelező a hálózat csatlakoztatást megelőzően tett kivitelezői nyilatkozatában írásban kell, hogy jelezze a hálózati engedélyes felé. Az elfogadott tervállapottól, illetve a nyilatkozatban szereplő villamos biztonságtechnikai megfeleléstől való eltérés esetén, a felhasználói igény kiszolgálása, illetve a felhasználói villamos berendezés hálózatra csatlakoztatása, a hálózati engedélyes részéről megtagadható.

**A tervnek megfelelően elkészült villamos berendezés, jelen elfogadásunkat követő két éven belül jelenthető készre.** Azon túl a tervet ismét be kell nyújtani véleményezésre. Tervtől való eltérés esetén, bekapcsolás csak a módosított terv elfogadása után kezdeményezhető.

A terv és az elfogadó levél egy példányát a bekapcsolás helyszínén, a bekapcsolást végző személyzetünk számára bemutatható formában kérjük biztosítani.

Üdvözlettel:

**Czanik Zsolt**  
Üzemigazgató

**Imre László**  
Mérésügyi területi referens