



JELMAGYARÁZAT:

- Használati hidegvíz vezeték
- Használati melegvíz vezeték
- Közmű- és házi csatlakozó vízvezeték
- Fekálítás csatorna vezeték
- Fekálítás csatorna vezeték padlószerkezetben vagy épületen belül földárókban
- Csurgalékvíz vezeték
- Közmű- és házi bekötőcsatorna
- Lejtés iránya és mértéke
- Víz felszálló vezeték azonosító jele
- Szennyvíz ejtővezeték azonosító jele
- Csurgalékvíz ejtővezeték azonosító jele
- Víz bekötés azonosító jele
- Szennyvíz kivezetés azonosító jele

MEGJEGYZÉS:

- A vízvezeték: Padlószerkezetben: Wavin K1 Future PE ötrétegű műanyag nyomócső töldőhüvelyes kötőelemekkel. Hőszigetelés: 6 mm vtg. AF/Armaflex.
- Falhoronyban: Wavin K1 Future PE ötrétegű műanyag nyomócső töldőhüvelyes kötőelemekkel, gégecsőben. Hőszigetelés: 6 mm vtg. AF/Armaflex.
- Szerelőaknában, álmennyezet fölött, és szabadon szerelve: Wavin K1 Future PE ötrétegű műanyag nyomócső töldőhüvelyes kötőelemekkel. Hőszigetelés: 13 mm vtg. AF/Armaflex.
- Pincében: Wavin Ekoplastik bazaltszál erősítésű PP-R műanyag nyomócső előregyártott idomokkal, hegesztett kötésekkel. Hőszigetelés: 13 mm vtg. AF/Armaflex.
- A csatornavezetékek: Épületen belül földárókban: MSZ EN 1519 sz. Geberit PE műanyag lefolyócső előregyártott idomokkal, hegesztett kötésekkel.
- Padló alatt szerkezeti betonnal együtt kiöntve: MSZ EN 1519 sz. Geberit PE műanyag lefolyócső előregyártott idomokkal, hegesztett kötésekkel.
- Szerelőaknában, álmennyezet fölött, és szabadon szerelve: MSZ EN 1519 sz. Geberit Silent–ab20 hangcsillapított PE műanyag lefolyócső előregyártott idomokkal, hegesztett kötésekkel. Hőszigetelés: 9 mm vtg. AF/Armaflex (csapadékvíz vezetéken).
- Ágvezetékek horonyban és padlószerkezetben: MSZ EN 1519 sz. Geberit PE műanyag lefolyócső előregyártott idomokkal, hegesztett kötésekkel.
- Épületen kívül földárókban: MSZ EN 1401–1 sz. Wavin KG–PVC műanyag lefolyócső előregyártott idomokkal, tokos kötésekkel.

- Egyéb utasítások: 1. A szerkezetállítók helyreállítása a szerkezetekre előírt Th minőségben történjen! 2. A víz- és csatorna vezetékek külső és lakóelválasztó falban nem vezethetők, csak, ha előtétfal készül. 3. A multisplit kültéri egységek kültérben vezetett csurgalékvíz vezetékeit a hőszigetelés alatt elektromos kiserőszál fűtéssel kell ellátni. A kiserőszál fűtés kapcsolása külső hőmérséklet alapján történik. 4. A vízvezeték a nyomvonalak helyszíni véglegesítése után a gyártó szerelési utasítása alapján kell szerelni!

MEGJEGYZÉSEK:
Tervezőkold képtelkel méretet levonni TILOS!
A tervek a Megrendelőtől kapott, meglévő állapotot ábrázoló adatok alapján készült. MÉRTEBELI ELTÉRÉSEK LEHETŐSÉGES, MINDEKÉRT A HELYSZÍNEN ELLENŐRİZENDŐ!

AZ ÉPÍTÉS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ EGYÜTT KEZELENDŐ A SZAKÁGI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓKKAL!
A kivitelezés, átváltoztatás és beszállítás kötelesek minden fontos művelet elvégzésénél a helyszínen bármely tervezett elem gyártása, megrendelése előtt, minden eltéréstől értesíteni kell a tervezőt!
A kivitelezés megkezdése előtt a mennyiségeket a kivitelező ellenőrizni és a tervezővel az eltéréseket egyeztetni!

Jelen terv együttes kezelendő és értelmezendő minden kapcsolódó specifikációval, mérési és számviteli információval. Minden ellentmondás, eltérés jelentendő a tervezőnek!

A specifikációban megnevezett típusok minőségét, kritériumait, jellemzőit, csak a kizárólag azonos paraméterekkel és minőségi követelményekkel termékekkel helyettesíthetők.

MÉRTEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRİZENDŐK!

TÁRSASHÁZ FELÚJÍTÁS
1077 Budapest, Csányi utca 4.
Hrsz: 34110

KIVITELI TERV
ÉPÍTETŐ: BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1073 Budapest, Erzsébet körút 6.

GENERAL TERVEZŐ, ÉPÍTÉSZE: SÁGRA ÉPÍTÉSZ KFT. 1025 BUDAPEST, KRECSÁNYI Ú. 18. C-1-687
S Á G R A
a r c h i t e c t s
SAJTOS GÁBOR DLA feladta építész vezető tervező okleveles építészmérnök E/1 - 01 - 4256
JÁRGER ZSOLT okleveles építészmérnök E 01 - 6940
FARKAS SÁRA okleveles építész

TARTÓSZERKEZET TERVEZŐ: MDRSZ KFT. MADARAS BOTOND T 01-9611
MADARAS KOPPÁNY T 01-13956
ÉPÍTÉSFEJESZTERVEZŐ: PPR PLAN KFT. PAVLICS GYÖRGY G 01-8618
VRBOVSZKI LÁSZLÓ G 04-0133
ELEKTROMOS TERVEZŐ: VRÁBELY IMRE V 03-0591
TÜZVEDELEM: TUE

VIZELLETÉS-CSATORNÁZÁS

PINCESZINTI ALAPRAJZ

±0.00 = + mBf RAJZSZ.: M=1:50 GV-01
DÁTUM: 2023.04.04.