



Jelmagyarázat:

- | | |
|---------|---|
| - - - - | Tervezett gázvezetékek varratmentes acél
MSZ EN ISO 3183, MSZ EN 10220 |
| ———— | VISSZÁÉPÍTENDŐ ÉPÜLET BEÁLLÁS MVM FŐGÁZ ÉPÍTI MEGRENDELÉS ALAPJÁN |
| - - - - | Tervezett kiszellőztetővezetékek
MSZ EN ISO 3183, MSZ EN 10220 |

 KARIMÁS gáz gömbcsap

 Menetes gáz gömbcsap

Megjegyzés:

HEGESZTÉST, SZERELÉST, NYOMÁSPRÓBÁT A G-TU-4 TECHOLÓGIA ÉS
AZ MBSS SZERINT KELL VÉGEZNI.
GÁZ MEO-HOZ EPH JEGYZ?KÖNYV SZÜKSÉGES, (MSZ HD 60364-5-54:2007)
GÁZ MEO-HOZ EREDETI VÉLGÉLES KEMÉNYSEPR? NYILATKOZAT SZÜKSÉGES.
FI-RELÉ BÉLÉPÉSE SZÜKSÉGES, MEO-RA JEGYZ?KÖNYVEL IGAZOLNI.
TERVDOKUMENTÁCIÓHOZ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERV KÉSZÜLT.

Nyomáspróba:

- szilárdsági vizsgálat 1 bar/15 perc
- tömörségi vizsgálat 150 mbar/10 perc

Üzemeltetés és karbantartás a gépkönyv szerint.
Szereléskor a helyszíni adottságokat figyelembe kell venni.
A méretek a helyszínen ellenőrizendők.
A terv a mészaki leírással együtt érvényes.

A KONDENZVÍZ ELVEZETÉSÉRL SEMLEGESÍTÉNN KERESZTÜL
A KIVITELEZÉS SORÁN GONDOSKODNI KELL.

A VILLÁMVÉDELEMRŐL GONDOSKODNI KELL A KIVITELEZÉS SORÁN.

revo	2021.12.	kiviteli tervdokumentáció
Verzió	Dátum	Módosítás tárgya

PROJEKT	ÖNKORMÁNYZATI TÁRSASHÁZ LÉTESÍTÉSE		
HELYSZÍN	H-1076 BUDAPEST, VII. KER. VERSENY UTCA 22-24.		
HRSZ	32934		
ÉPÍTTETŐ	BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBTVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1073 BUDAPEST, VII. KER. ERZSÉBET KRT. 6.		
GENERÁL TERVEZŐ	ZIP ARCHITECTS KFT. RUPPERT ANDRÁS É 08-0585 JUHASH-SZIGETI ZSÓFIA É 08-0639 PÁNOVITS NORBERT SIMON LÁSZLO		
ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ	PARSCH ÁDÁM okl. épületgépész-mérnök G-01-15737 NAGY GYÖRGY gépészmérnök PARSCH KFT H-1016 Budapest, Berényi utca 9. e: parsch.hvac@gmail.com m: 06-20-236-5184		
TERVTÍPUS	kiviteli revo	LÉPTÉK	M 1:50
DÁTUM	2021. október	RAJZLAP	420x594
TERVLAP	CÁTFELÍRÁS AI APR 17		CG-