

#### 1.4.1.1. TERVEZŐI JOGI NYILATKOZAT

Név	Mátyus Kornél
Cím	1036 Budapest, Pacsirtamező utca 29. I/7.
Mail	<a href="mailto:matyus.kornel@leaddesign.hu">matyus.kornel@leaddesign.hu</a>
Kamarai jogosultságok	V-01-16045

Alulírott, mint az alábbi rendelkezésre bocsátott műszaki kiviteli tervdokumentáció készítője kijelentem, hogy az általam tervezett

### BUDAPEST VII.KERÜLET KAZINCZY U. 40.SZÁM (HRSZ:34167) ALATTI SZÁLLODA

című dokumentáció a vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott követelmények betartásával készült.

Az épületbe tervezett elektromos autótöltő helyek a szálloda 2db transzformátor berendezéséről elláthatóak. Az alábbi táblázat tartalmazza az autótöltési funkció teljesítmény igényét:

				Beépített teljesítmény [kW]	Egyidejűségi tényező	Egyidejű teljesítmény [kW]	
Autótöltők	Gyors (7,4kW)	2 db		14,8	1	14,8	
	Villám (22,2kW)	59 db		1309,8	1	1309,8	
						ÖSSZ:	1325

Az épület fennmaradó egyéb teljesítmény igénye 889kW.

Vonatkozó jogszabályoktól, országos és ágazati szabványoktól, üzemeltetői előírásoktól, azoktól való eltérés nem vált szükségessé. A tervezett műszaki megoldások eleget tesznek a fent említett követelményeknek (melyek közül a legfontosabbak: 54/2014 BM, MSZ 453, MSZ 1585, MSZ 2364 és MSZ HD 60364 szabványsorozat, MSZ 13207, MSZ 15688, MSZ EN 61439, ME 04-115).

Kelt: Budapest, 2022. február hónap



Mátyus Kornél

Ép. vill. tervezőmérnök

V-01-16045