

0036944

Az ellenőrzést végző szerv:

BFKH MMBH

Az ellenőrzést végző személyek:

Magó Péter } műszaki felügyelő
Rátaí Áhita }

Az ellenőrzés célja:

Vil. Bp. Akácfa u. 42-48 Klauzál téri vásárcsarnok
VBE ellenőrzése

Az ellenőrzés kezdete:

2015. 08. 31.

Az ellenőrzés befejezése:

2015. 08. 31.

Az ellenőrzés megállapításai (hivatkozás az átadott vizsgálati anyagokra):

Kábeleket, vezetékeket jelölőcímkével gondoskodni kell.
- Kábelvezeték ellenőrzés, mérési jegyzőkönyvet pótolni kell.

A SZAKHATÓSÁGI HOZZÁJÁRULÁS KIADHATÓ.

ÉRTÉKELÉSI FELTEGTEL

- Nyilatkozatot beépített kiegészítővel
- Beépített igazolást
- Teljes jegyzőkönyvet
- Érintésvédelmi iratokat
- Villámvédelmi iratokat
- Teljes villamos dokumentációt
- Liftet dokumentációját

(Large handwritten signature/initials)

(Signature)

Az ellenőrzést (vizsgálatot) vezető dolgozó aláírása

(Signature)

Herczku Tamás *(Signature)*

Az ellenőrzött egység vezetőjének aláírása