



Vezetékezés falon kívüli kábelátalán vagy Mű I védőcsőben NYM-J kábellet,  
padlóban betonflux vagy symantel védőcsőben, gipszkarton falban Mű II védőcsőben.  
Tűzgátló kábeleket tűzgátló kábelátalán (pl. OBO RKSM 620), leágazásokat minden esetben kell vezetni.  
Tűzszakasz határon tűzgátló tömítést kell alkalmazni.  
A kábelátal minden falátvezetésnél tűzszakasz határon megy át, illetve minden lakás bekötésénél tűzgátló tömítés szükséges.

- L1 Eglo 99223 Furea 5 mennyezeti LED lámpa 16,5W 300K 1800lm 21cm
- L2 Eglo 95874 Pineta süllyesztett LED spot 12W 1000lm
- L3 Rábalta 5073 3inon fali lámpa 2xGU10
- L4 Philips Ledinaire WT300C LED565/840 PSU L3500 40W 5600K 4000K W08, IP66
- L5 Eglo 99265 Furea 5 mennyezeti LED lámpa IP44 30W 3000K 2300mm 38,5cm
- L6 Philips 17317/93/PM Hedgehog kültéri fali lámpa 1xE27 IP44 9x150x182mm
- L7 Philips 15282/54/PM Patio állólámpa IP44 1xE27 47,1cm
- L8 SILV 228062 BRICK DOWNUNDER kültéri fali lámpa 1xGU10 IP20
- L9 Philips 50181/21/PM Ennaper süllyesztett spot lámpa 1xGU10 IP20
- L10 SILV 227410 Nautilus 1xGU10 IP65 kültéri leosztható spot lámpa
- L11 Philips 50181/21/PM Ennaper süllyesztett spot lámpa 1xGU10 IP20
- L12 NOWODVORSKI Eye Tone Mennyezeti lámpa TL-B925
- L13 SILV 152233 Bimo II 2xGU10, szürke 3-fázisú sínadapterrel
- L14 Ledvance Endura Style Wall Square 15W 3000K IP44 szürke kültéri fali LED lámpa
- L15 Hajólámpa

JELMAGYARÁZAT	
	elosztó berendezés
	duplaj
	vízmentes (csapófeleles) duplaj
	kétpólusú kapcsoló
	válókácsoló
	keresztirányú kapcsoló
	csillárkapcsoló
	180°-os mozgásérzékelő
	360°-os mozgásérzékelő
	360°-os jelenlétérzékelő
	1 fázisú tokozott kapcsoló
	3 fázisú tokozott kapcsoló
	1 fázisú fix bekötés
	3 fázisú fix bekötés
	RMA szabványú szerkezet
	redőny kiállítás
	elvezető ventilátor
	biztonsági világítás aszimmetrikus optikával
	biztonsági világítás szimmetrikus optikával
	akkumulátoros kijáratjelző
	EPH bekötés
	mennyezeti lámpa
	fali lámpa
	támlafala süllyesztett lámpa
	L5 por- és páramentes lámpatest
	mennyezeti lámpahely
	fali lámpahely
	kábelátvezetés alsóbb szintre
	kábelátvezetés felsőbb szintre

A		2021.12.08			
VALTOZAT	MÓDIFIKÁCIÓ	KIDOLGOZÁS DÁTUMA		ÖSSZETARTÓZÓ TERVEK	
Vilamos tervező: Dinamic Kft. Pintékné Kabó Dóra V-T 13-4576 2100 GÖDÖLLŐ THÖKÖLY U 54. Tel./FAX:06 28-430 979 E-mail: dinamic@dinamic.hu		Megjelenítés: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.		Építész: Vilmos tervező: Vatter Róbert Gépjármű: Papírméret: A1+	
Tervezés tárgya:		Önkormányzati társasház 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny u. 22-24. hrsz: 52934		Tervező: Kivitelező: Mértorony: M 1:50	
Felsőbb tervező: Pintékné Kabó Dóra V-T 13-4574		Terv megnevezése: ERŐSÁRAM 2. EMELET "B" ÉPÜLET ALAPRAJZ		Rajzolás: V-4B	