



JELMAGYARÁZAT	
	homlokzati hang- és fényjelző
	beléri hangjelző
	alacsony szerelhető, címpont, hurokajlított hangjelző
	optikai füstérzékelő
	optikai füstérzékelő áramnyezet felett, másodlagos
	hőmaximum / hősebesség érzékelő
	optikai füstérzékelő alacsony hangjelzővel
	hőmaximum / hősebesség érzékelő alacsony hangjelzővel
	lépcsatorna érzékelő másodlagos
	kombinált hő- és füstérzékelő
	kézi jelzésadó izolátorral, h=1.40m
	címmező / U modul
	elektromos kulcszéf
	tűjelző központ
	hő- és füsttelvezető (HFR) rendszer kézi indító
	vezérelhető tűzcsappantyú
	tűzoltósági jelző
	hőkérel vezető ellenőrzés kódokozban
	kábelvezetés alsóbb szintre
	kábelvezetés felsőbb szintre
	Tűjelző kábel JB-H(S)H 4x2x0.8mm2
	Tűjelző kábel E30 JB-H(S)H 4x2x0.8mm2 funkciókód szerkesztési
	Tűjelző kábel E30 JB-H(S)H 4x2x0.8mm2 funkciókód szerkesztési
	Tűjelző kábel E30 JB-H(S)H 4x2x0.8mm2 funkciókód szerkesztési
	Tűjelző kábel E30 JB-H(S)H 4x2x0.8mm2 funkciókód szerkesztési

A	ALAPKIADÁS	2021.12.08	ÖSSZETARTÓZÓ TERVEK	
VÁLTOZAT	MEGNEVEZÉS	KIADÁS DÁTUMA		
Villamos tervező: DINAMIC KFT. 2100 Gödöllő, Thököly Imre u. 54. Tel.: +36-20-954-7249 Email: irda@epuletvillamos.hu		Megbízó: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.		Építész: Ruppert András Villamos tervező: Walter Róbert Gépész: Parsch Ádám Papírméret: A1
Tervezés tárgya:			Önkormányzati társasház 1076 Budapest, Varsány u. 22-24. NRSZ: 32934	Tervfajta: KIVITELI Mértarány: M 1:100
Felelős tervező: Pintérmé Kolt Dóra V-T 13-4574 Tel.: +36-20-954-7249 Email: irda@epuletvillamos.hu		Terv megnevezése: TŰZJELZŐ RENDSZER I. EMELET NYOMVONAL TERV		Rajzsám: VT-3