



Vezetékezés falon kívül kábeltálcán vagy Mü I védőcsőben,  
padlóban betonflex vagy symalen védőcsőben, gipszkarton falban Mü II védőcsőben.  
Tűzálló kábeleket tűzálló kábeltálcán (pl. OBO RKSM 620), leágazásokat tűzálló bilincsben kell vezetni.  
Tűzszakasz határon tűzgátló tömítést kell alkalmazni.  
A kábeltálca minden falátvezetésnél tűzszakasz határon megy át,  
illetve minden lakás bekötésénél tűzgátló tömítés szükséges.

JELMAGYARÁZAT	
	gyengeáram központ (rack)
	riasztó központ
	riasztó kezelő
	riasztó zónabővítő
	riasztó nyitásérzékelő
	riasztó mozgásérzékelő
	antenna csatlakozó
	2x RJ45 csatlakozó
	wi-fi végpont
	kaputelefon kültéri egység
	kaputelefon beltéri egység
	kábelátvezetés alsóbb szintre
	kábelátvezetés felsőbb szintre

<b>A</b>	ALAPKIADÁS	2021.12.08	ÖSSZETARTOZÓ TERVEK	
VÁLTOZAT	MEGNEVEZÉS	KIADÁS DÁTUMA	ÖSSZETARTOZÓ TERVEK	
Villamos tervező: Dinamic Kft. Pintérmé Kolb Dóra V-T 13-4574 2100 GÖDÖLLŐ THÖKÖLY U 54. Tel./FAX:06 28-430 979 E-mail: dinamicft@invitel.hu		Megbízó: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.		Építész: Ruppert András Villamos tervező: Valter Róbert Gépész: Parsch Ádám Popírméret: <b>A2</b>
Tervezés tárgya: Önkormányzati társasház 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny u. 22-24. hrs: 32934			Tervfajta: Kiviteli	Méretarány: M 1:100
Felelős tervező: Pintérmé Kolb Dóra V-T 13-4574	Terv megnevezése: GYENGEÁRAM 5. EMELET 'B' ÉPÜLET ALAPRAJZ		Bajszlat: <b>V-14B</b>	