





























JELMAGYARÁZAT							
	elosztó berendezés		180°-os mozgáskorlátozó		RWA ablaknyíló szerkezet		mennyezeti lámpa
	dugaj		360°-os mozgáskorlátozó		redny kiállítás		fali lámpa
	vízmentes (csapófedele) dugaj		360°-os jelenlétkorlátozó		elszívó ventilátor		por- és páramentes lámpatest
	kábelkapcsoló		1 fázisú tokozott kapcsoló		biztonsági világítás aszimmetrikus optikával		mennyezeti lámpahely
	váltakapcsoló		3 fázisú tokozott kapcsoló		biztonsági világítás szimmetrikus optikával		fali lámpahely
	keresztváltó kapcsoló		1 fázisú fix bekötés		akkumulátoros kijáratmutató		kábelárvézés alsóbb szintre
	collárkapcsoló		3 fázisú fix bekötés		EPH bekötés		kábelárvézés felőbb szintre

- Vezetékezés falon kívül kábelátvitel vagy Mű I védőcsőben NYM-J kábelrel, padlóban betonflex vagy szimulán védőcsőben, gipszkarton falban Mű II védőcsőben. Tűzálló kábeleket tűzálló kábelátvitel (pl. OBO RKS 620), légiárvézésokat tűzálló bilincsekben kell vezetni. Tűzszakasz határon tűzálló tömítést kell alkalmazni. A kábelátvitel minden falatvezetésnél tűzszakasz határon megy át, illetve minden lakás bekötésénél tűzálló tömítést szükséges.
- L1 Eglo 99223 Fueva 5 mennyezeti LED lámpa 16,5W 3000K 1800lm 21cm  
L2 Eglo 95874 Pineda süllyesztett LED spot 12W 1000lm  
L3 Rábalux 5073 Zircon fali lámpa 2xGU10  
L4 Philips Ledinaire WT060C LED565/840 PSU L1500 46W 5600lm 4000K IK08, IP65  
L5 (Philips) 34W 3400lm 4000K IP65 120cm szabadsugárzó LED lámpatest  
L6 Eglo 99265 Fueva 5 mennyezeti LED lámpa IP44 20W 3000K 2300lm 28,5cm  
L7 Philips 17337/93/PN Hedgehog kültéri fali lámpa 1xE27 IP44 91x160x182mm  
L8 SLV 229062 BRICK DOWNUNDER kültéri fali lámpa 1xE14  
L9 Philips 15282/54/PN Patio állólámpa IP44 1xE27 47,1cm  
L10 SLV 227410 Nautilus 1xGU10 IP65 kültéri leszállható spot lámpa  
L11 Philips 50181/31/PN Enneper süllyesztett spot lámpa 1xGU10 IP20  
L12 NOWODVORSKI Eye Tone Mennyezeti lámpa TL-8925  
L13 SLV 152232 Bima II 2xGU10, szűrke 3-fázisú sínadapterrel  
L14 Ledvance Endura Style Wall Square 15W 3000K IP44 szörke kültéri fali LED lámpa  
L15 Hajó lámpa

A		ALAPKIADÁS		2021.12.08	
VÁLTOZAT		MEGNEVEZÉS		KIADÁS DÁTUMA	
Villamos tervező:		Megbízó:		Építtető:	
Dinamic Kft. Pintérné Kolb Dóra V-T 13-4574 2100 GÖDÖLLŐ THÖKÖLY U. 54. Tel./FAX: 06-28-430 979 E-mail: dinamickft@mti.hu		Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6.		Ruppert András Villamos tervező/Valler Róbert Gépész: Parsch Ádám Papírméret:	
Tervezés tárgya:		Önkormányzati lársszáház 1076 Budapest, VII. Kerület, Varsány utca 22-24. hrsz: 32934		Tervfajta:	
Feltérő tervező:		Terv megnevezése:		Rajzszám:	
Pintérné Kolb Dóra V-T 13-4574		ERŐSÁRAM FÖLDSZINT ÁRÉPÜLET ALAPRAJZ		M 1:50 V-2A	