



Vezetékezés falon kívüli kábelátalán vagy Mű I védőcsőben NYM-J kábellel,
padlóban betonflux vagy szimulán védőcsőben, gipszkarton falban Mű II védőcsőben.
Tűzgátló kábeleket tűzgátló kábelátalán (pl. OBO RKSM 620), leágazásokat tűzgátló bilincsben kell vezetni.
Tűzszakasz határon tűzgátló tömítést kell alkalmazni.
A kábelátalca minden falátvezetésénél tűzszakasz határon meg áll, illetve minden lakás bekötésénél tűzgátló tömítés szükséges.

- L1 Eglo 99223 Furea 5 mennyezeti LED lámpa 16,5W 3000K 1800lm 21cm
- L2 Eglo 95074 Pineta süllyesztett LED spot 12W 1000lm
- L3 Rábalta 5073 Zircon fali lámpa 2xGU10
- L4 Philips Ledinaire WT060C LED565/640 PSU L3500 46W 5600m 4000K W08, IP66
- L5 Eglo 99026 Furea 5 mennyezeti LED lámpa IP44 20W 3000K 2800m 38,5cm
- L6 Philips 17317/93/PM Hedgehog kültéri fali lámpa 1xE27 IP44 9x150x182mm
- L7 SILV 228062 BRICK DOWNUNDER kültéri fali lámpa 1xE14
- L8 Philips 15282/54/PM Patio állólámpa IP44 1xE27 47,1cm
- L9 SILV 227410 Nautilus 1xGU10 IP65 kültéri lesovartató spot lámpa
- L10 Philips 50181/21/PM Ennaper süllyesztett spot lámpa 1xGU10 IP20
- L11 NOWODVORSKI Eye Tone Mennyezeti lámpa TL-B925
- L12 SILV 152233 Bimo II 2xGU10, szürke 3-fázisú sínadapterrel
- L14 Ledvance Endura Style Wall Square 15W 3000K IP44 szürke kültéri fali LED lámpa
- L15 Hajólámpa

| JELMAGYARÁZAT | |
|----------------------------------|--|
| | elektromos berendezés |
| | dugalj |
| | vízmentes (csapfedélrel) dugalj |
| | kétpólusú kapcsoló |
| | váltókapcsoló |
| | keresztváltó kapcsoló |
| | csillárkapcsoló |
| | 180°-os megfordításhoz |
| | 340°-os megfordításhoz |
| | 360°-os teljeskörű fordításhoz |
| | 1 fázisú tokozott kapcsoló |
| | 3 fázisú tokozott kapcsoló |
| | 1 fázisú fix bekötés |
| | 3 fázisú fix bekötés |
| | RWA ábrányjelző szerkezet |
| | ready kötés |
| | elvezető ventilátor |
| | biztonsági világítás aszimmetrikus optikával |
| | biztonsági világítás szimmetrikus optikával |
| | akkumulátoros kísérlet |
| | EPI bekötés |
| | mennyezeti lámpa |
| | fali lámpa |
| | lámplába süllyesztett lámpa |
| L5 por- és páramentes lámpatest | |
| | mennyezeti lámpahely |
| | fali lámpahely |
| | kábelátvezetés alsóbb szintre |
| | kábelátvezetés felsőbb szintre |

| A | | 2021.12.08 | | | |
|--|-------------|--|----------------|---------------------|----------------|
| VALTOZAT | ALAPKIVÁZÁS | MÓDOSÍTÁS | KIVÁZÁS DATUMA | ÖSSZETARTÓZÓ TERVEK | |
| Vilmos tervező: | | Megj.: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata | | Építész: | Ruppert András |
| Dinamic Kft. | | Pintérné Kabó Dóra V-T 13-4576 | | Vilmos tervező: | Valter Róbert |
| 2100 GÖDÖLLŐ THÖKÖLY U 54. | | 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6. | | Gépj.: Parsch Ádám | |
| Tel./FAX: 06 28-430 979 | | | | Papírméret: | A1+ |
| E-mail: dinamic@dinamic.hu | | | | | |
| Tervezős tálgy: | | Tervmegervezés: | | Tervtálgy: | |
| Önkormányzati társasház | | ERŐSÁRAM | | Méretarány: | |
| 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny u. 22-24. | | 1. EMELET "B" ÉPÜLET ALAPRAJZ | | M 1:50 | |
| hrsz: 32934 | | | | | |
| Felső társz: | | Rajzok: | | | |
| Pintérné Kabó Dóra V-T 13-4576 | | | | | |

V-3B