



JELMAGYARÁZAT	
	homlokzati hang- és fényjelző
	beléri hangjelző
	aljzatba szerelhető, címzett, hurokajtűlős hangjelző
	optikai füstérzékelő
	optikai füstérzékelő áramvesztet felet, másodjajelzővel
	hőmaximium / hősebesség érzékelő
	optikai füstérzékelő aljzatos hangjelzővel
	hőmaximium / hősebesség érzékelő aljzatos hangjelzővel
	légcsatorna érzékelő másodjajelzővel
	kombinált hő- és füstérzékelő
	kézi jelzésadó izolátorral, h=1,40m
	címmező / I/O modul
	elektromos kulcszéf
	tűjelző központ
	hő- és füsttelvezető (HFR) rendszer kézi indító
	vezérelhető tűzcsappantyú
	tűzoltósági ájtelző
	hőkérelvezető ellenőrlés kódodobozban
	kábelátvezetés alsóbb szintre
	kábelátvezetés felsőbb szintre
	Tűjelző kábel JB-HIS01 1x2x0,8mm2
	Tűzállás kábel E30 JB-HIS0H 1x2x0,8mm2 funkciókörtől szerkezetel rögbe
	Tűzállás kábel E30 JB-HIS0H 2x2x0,8mm2 funkciókörtől szerkezetel rögbe
	Tűzállás kábel E30 JB-HIS0H 4x2x0,8mm2 funkciókörtől szerkezetel rögbe
	Tűzállás kábel E30 JB-HIS0H 2x2x0,8mm2 funkciókörtől szerkezetel rögbe

A	ALAPKIADÁS	2021.12.08	ÖSSZETARTÓZÓ TERVEK	
VÁLTOZAT	MEGNEVEZÉS	KIADÁS DÁTUMA	ÉPÍTÉSZ: Ruppert András	
Villamos tervező:		Megbízó:	Villamos tervező: Walter Róbert	
DINAMIC KFT.		Budapest Főváros VII. kerület	Gépész: Parsch Ádám	
2100 Gödöllő, Thököly Imre u. 54.		Erzsébetváros Önkormányzata	Papírméret: A1	
Tel.: +36-20-954-7249		1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.		
Email: iroda@epuletvillamos.hu				
Tervezés tárgya:			Tervfajta:	Méretarány:
Önkormányzati társasház			KIVETELI	M 1:100
1076 Budapest, Varsány u. 22-24.				
Nrsz: 32934				
Felelős tervező:		Terv megnevezése:	Rajzszám:	
Pintérné Kolt Dóra		TÜZJELZŐ RENDSZER	VT-1	
V-TB-4574		PINCE SZINT NYOMVONAL TERV		
Tel.: +36-20-954-7249				
Email: iroda@epuletvillamos.hu				