



JELMAGYARÁZAT	
	homlokzati hang- és fényjelző
	beléri hangjelző
	alacsony szerelhető, címpont, huroktáplált hangjelző
	optikai füstérzékelő
	optikai füstérzékelő áramnyezet felet, másodkijelzővel
	hőmaximum / hősebesség érzékelő
	optikai füstérzékelő alacsony hangjelzővel
	hőmaximum / hősebesség érzékelő alacsony hangjelzővel
	lépcsatorna érzékelő másodkijelzővel
	kombinált hő- és füstérzékelő
	kézi jelzésadó izolátorral, h=1.40m
	címmező / I/O modul
	elektromos kulcsszél
	tűjelző központ
	hő- és füstelvezető (HFR) rendszer kézi indító
	vezérelhető tűzcsappantyú
	tűzoltósági jelző
	hőkérel végvezető ellenőrzés kódokozban
	kábelátvezetés alsóbb szintre
	kábelátvezetés felsőbb szintre
	Tűjelző kábel JB-HISY 1x2x0.8mm2
	Tűjelző kábel E30 JB-HISYH 1x2x0.8mm2 funkciókódos szerkezetrel rögzítve
	Tűjelző kábel E30 JB-HISYH 2x2x0.8mm2 funkciókódos szerkezetrel rögzítve
	Tűjelző kábel E30 JB-HISYH 4x2x0.8mm2 funkciókódos szerkezetrel rögzítve
	Tűjelző kábel E30 JB-HISYH 2x2x1mm2 funkciókódos szerkezetrel rögzítve

A	ALAPKIADÁS	2021.12.08	ÖSSZETARTÓZÓ TERVEK	
VÁLTOZAT	MEGNEVEZÉS	KIADÁS DÁTUMA		
Villamos tervező: DINAMIC KFT. 2100 Gödöllő, Thököly Imre u. 54. Tel.: +36-20-954-7249 Email: irda@epuletvillamos.hu		Megbízó: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.		Építész: Ruppert András Villamos tervező: Walter Róbert Gépész: Parsch Ádám Papírméret: A1
Tervezés tárgya:			Önkormányzati társasház 1076 Budapest, Verseny u. 22-24. NRSZ: 32934	Tervfajta: KIVITELI Mértarány: M 1:100
Felelős tervező: Pintérné Kolt Dóra V-TB-4574 Tel.: +36-20-954-7249 Email: irda@epuletvillamos.hu		Terv megnevezése: TŰZJELZŐ RENDSZER V. EMELET NYOMVONAL TERV		Rajzsám: VT-7