



JELMAGYARÁZAT	
	homlokzati hang- és fényjelző
	beléri hangjelző
	aljzatba szerelhető, címzett, huroküzemi hangjelző
	optikai füstérzékelő
	optikai füstérzékelő áramnyezet felet, másodjelzővel
	hőmaximum / hősebesség érzékelő
	optikai füstérzékelő aljzatos hangjelzővel
	hőmaximum / hősebesség érzékelő aljzatos hangjelzővel
	légszűrő érzékelő másodjelzővel
	kombinált hő- és füstérzékelő
	kézi jelzésadó izolátorral, h=1.40m
	címmezős I/O modul
	elektromos kulcszéf
	tűjelző központ
	hő- és füstjelző (HFR) rendszer kézi indító
	vezérelhető tűzcsappantyú
	tűzoltósági jelző
	hőkérelvezéssel ellátott kódszobában
	kábelátvezetés alsóbb szintre
	kábelátvezetés felsőbb szintre
	Tűjelző kábel JB-HIS/1 1x2x0.8mm2
	Tűzálló kábel E30 JB-HIS/1 2x2x0.8mm2 funkciókártya szerkesztett végű
	Tűzálló kábel E30 JB-HIS/1 4x2x0.8mm2 funkciókártya szerkesztett végű
	Tűzálló kábel E30 JB-HIS/1 6x2x0.8mm2 funkciókártya szerkesztett végű
	Tűzálló kábel E30 JB-HIS/1 8x2x0.8mm2 funkciókártya szerkesztett végű

A	ALAPKIADÁS		2021.12.08			
VÁLTOZAT	MEGNEVEZÉS		KIADÁS DÁTUMA		ÖSSZETARTÓZÓ TERVEK	
Villamos tervező:			Megbízó:		Építész: Ruppert András	
DINAMIC KFT.			Budapest Főváros VII. kerület		Villamos tervező:Walter Róbert	
2100 Gödöllő, Thököly Imre u. 54.			Erzsébetváros Önkormányzata		Gépész: Parsch Ádám	
Tel.: +36-20-954-7249			1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.		Papírméret:	
Email: iroda@epuletvillamos.hu					A1	
Tervezés tárgya:			Önkormányzati társasház		Tervfajta:	
			1076 Budapest, Verseny u. 22-24.		KIVITELI	
			hrsz: 32934		M 1:100	
Felelős tervező:			Terv megnevezése:		Rajzsám:	
Pintérmé Kolb Dóra			TÜZJELZŐ RENDSZER		VT-6	
V-T-13-4574			IV. EMELET NYOMVONAL TERV			
Tel.: +36-20-954-7249						
Email: iroda@epuletvillamos.hu						