



Vezetékezés falon kívül kábelátalán vagy Mű i védőcsőben NYM-J kábellet,
padlóban betonléc vagy szimlen védőcsőben, gipszkarton falban Mű II védőcsőben.
Tűzálló kábeleket tűzálló kábelátalán (pl. OBO RKSM 620), ledgipszkarton tűzálló bilincsben kell vezetni.
Tűzszakasz haláron tűzgátló tömítést kell alkalmazni.
A kábelátalca minden falátvezetésnél tűzszakasz haláron megy át, illetve minden lakás bekötésénél tűzgátló tömítés szükséges.

- L1 Eglo 99223 Fueva 5 mennyezeti LED lámpa 16,5W 3000K 1800lm 21cm
- L2 Eglo 99874 Pineda sülyesztett LED spot 12W 1000lm
- L3 Rabalux 5073 Zircon fali lámpa 2xGU10
- L4 Philips Ledinaire WT060C LED565/840 PSU L1500 46W 5600lm 4000K W08, IP66
- L5 PIAA (Philips) 34W 3400lm 4000K IP65 120cm szabadosugárú LED lámpatest
- L6 Eglo 99365 Fueva 5 mennyezeti LED lámpa IP44 20W 3000K 2300lm 28,5cm
- L7 Philips 17337/93/3P/N Hedgehog kültéri fali lámpa 1x427 IP44 91x160x182mm
- L8 SLV 229062 BRICK DOWNUNDER kültéri fali lámpa 1x414
- L9 Philips 15282/54/3P/N Pato állólámpa IP44 1x427 47,1cm
- L10 SLV 227410 Nautikus 1xGU10 IP65 kültéri lecsűrhető spot lámpa
- L11 Philips 50181/31/3P/N Empor sülyesztett spot lámpa 1xGU10 IP20
- L12 NOWOOD/ORSKI Eye Tone Mennyezeti lámpa TL-8925
- L13 SLV 152332 Bimo II 2xGU10, szűke 3-fázisú sínádapterrel
- L14 Ledvance Endura Style Wall Square 15W 3000K IP44 szűke kültéri fali LED lámpa
- L15 Hagglámpa

| JELMAGYARÁZAT | |
|---------------|--|
| | előtűző berendezés |
| | dupla] |
| | vízmentes (csapófedele) dupla] |
| | kétpólusú kapcsoló |
| | váltakozó |
| | keresztváltó kapcsoló |
| | csatlákapcsoló |
| | 380°-os mozgáskörű |
| | 360°-os mozgáskörű |
| | 1 fázisú tokozott kapcsoló |
| | 3 fázisú tokozott kapcsoló |
| | 1 fázisú fix bekötés |
| | 3 fázisú fix bekötés |
| | RWA alaknyíló szerkezet |
| | redőny kiállítás |
| | elcsúszó ventilátor |
| | biztonsági világítás aszimmetrikus optikával |
| | biztonsági világítás aszimmetrikus optikával |
| | akkumulátoros kijelzővel |
| | EPH bekötés |
| | mennyezeti lámpa |
| | fali lámpa |
| | lámfalba sülyesztett lámpa |
| L5 | por- és páramentes lámpatest |
| | mennyezeti lámpahely |
| | fali lámpahely |
| | kábelátvezetés alsóbb szintre |
| | kábelátvezetés felsőbb szintre |

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|--|--|---------------------------------|--|
| A | | ALAPKIDAR | 2021.12.08 | | | |
| VÁLTOZAT | MEGNEVEZÉS | | KIDARÉS DATUMA | | ÖSSZETARTÓZÓ TERVEK | |
| Villamos tervező: | | | Megbízó: | | Előíró: | |
| Dinamic Kft. | | | Budapest Főváros VII. kerület | | Villamos tervező: Valtér Róbert | |
| Pintérné Káti Dóra V-T 13-4574 | | | Erzsébetváros Önkormányzata | | Gépező: Parsch Ádám | |
| 2100 GÓDOLLO THÖKÖLY U 54. | | | 1073 Budapest VII. Kerület, Erzsébet krt. 6. | | Popírméret: | |
| Tel./FAX:06 78-430 979 | | | | | A1+ | |
| E-mail: dinamicKft@invitel.hu | | | | | | |
| Tervezés tárgya: | | | Önkormányzati társasház | | Tervfajta: | |
| 1076 Budapest, VII. Kerület, Verseny u. 22-24. | | | hrsz: 32934 | | Mértorony: | |
| Felelős tervező: | | | Terv megnevezése: | | Kivitei: | |
| Pintérné Káti Dóra V-T 13-4574 | | | ERŐSÁRAM | | Rajzon: | |
| | | | 5. EMELET NYOMVONAL TERV | | | |
| V-7B | | | | | | |
| | | | | | | |

V-7B