



JELMAGYARÁZAT	
	homlokzati hang- és fényjelző
	beléri hangjelző
	aljcsoba szerelhető, címpett, huroktáplált hangjelző
	optikai füstérzékelő
	optikai füstérzékelő álmennyezeti felület, másodjelzővel
	hőmaximum / hősebesség érzékelő
	optikai füstérzékelő aljzatos hangjelzővel
	hőmaximum / hősebesség érzékelő aljzatos hangjelzővel
	légszűrő érzékelő másodjelzővel
	kombinált hő- és füstérzékelő
	kézi jelzésadó izolátorral, h=1,40m
	címmező / I/O modul
	elektromos kulcszéf
	tűzjelző központ
	hő- és füstérzékelő (HFR) rendszer kézi indító
	vezérelhető tűzcsappantyú
	tűzoltósági jelző
	hőkérelveztető ellenőrzés kódolozóban
	kábelátvezetés alsóbb szintre
	kábelátvezetés felsőbb szintre
	Tűzjelző kábel JB-HIS01 1x2x0,8mm2
	Tűzjelző kábel E30 JB-HIS0H 2x2x0,8mm2 funkciókódos szerkesztési kábel
	Tűzjelző kábel E30 JB-HIS0H 2x2x0,8mm2 funkciókódos szerkesztési kábel
	Tűzjelző kábel E30 JB-HIS0H 4x2x0,8mm2 funkciókódos szerkesztési kábel
	Tűzjelző kábel E30 JB-HIS0H 2x2x0,8mm2 funkciókódos szerkesztési kábel

A	ALAPKIADÁS	2021.12.08	ÖSSZETARTÓZÓ TERVEK	
VÁLTOZAT	MEGNEVEZÉS	KIADÁS DÁTUMA		
Villamos tervező: DINAMIC KFT. 2100 Gödöllő, Thököly Imre u. 54. Tel.: +36-20-954-7249 Email: irda@epuletvillamos.hu		Megbízó: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.		Építész: Ruppert András Villamos tervező:Walter Róbert Gépész: Parsch Ádám Papírméret: A1
Tervezés tárgya:			Önkormányzati társasház 1076 Budapest, Verseny u. 22-24. NFSZ: 32934	Tervfajta: KIVITELI
Felelős tervező: Pintérmé Kolt Dóra V-T1B-4574 Tel.: +36-20-954-7249 Email: irda@epuletvillamos.hu		Terv megnevezése: TŰZJELZŐ RENDSZER VI. EMELET NYOMVONAL TERV		Méretarány: M 1:100
			Rajzszám: VT-8	