

BÍRÁLÓBIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV II.

az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Ajánlatkérő által indított „Erzsébetvárosi energiaközösség” - „Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban” (2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012)” tárgyú eljárásban

A bírálóbizottsági ülés helye:	1071 Budapest, Damjanich utca 12.
A bírálóbizottsági ülés időpontja:	2022.10.06. 10:00 órai kezdettel
A bírálóbizottsági ülés tárgya:	Beérkezett ajánlatok bírálata

Résztvevők:

Bírálóbizottság tag:	Szakértelem:
Petró Balázs	közbeszerzés tárgya szerinti szakmai
Pálfi Géza	közbeszerzés tárgya szerinti szakmai
Tóth Csaba	közbeszerzés tárgya szerinti szakmai
Czinki Zsuzsanna	pénzügyi
Francsics László	pénzügyi
dr. Rudolf Róbert Márton	közbeszerzési és jogi
dr. Fekete Júlia	közbeszerzési és jogi

A bírálóbizottság ülésének megkezdése előtt a tagok egyhangúlag dr. Rudolf Róbert Mártont választják meg az ülés levezető elnökének.

I. Dr. Rudolf Róbert Márton 2022.10.06. 10:00 órakor megnyitja a Bírálóbizottság ülését és ismerteti az eddig történt eljárási cselekményeket:

- Ajánlatkérő 2022. augusztus 5. napján - EKR000436832022 azonosítószám alatt – a Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított az alábbi kilenc ajánlattevő felhívásával:
 - **INFOWARE Vállalkozási és Kereskedelmi Zrt.** (Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 22., Cégjegyzékszám: 13 10 041366, Adószám: 10900516-2-13)
 - **SOLLIGHT ENERGIA ESCO Kereskedelmi Kft.** (Székhely: 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 43., Cégjegyzékszám: 15 09 089810, Adószám: 14923052-2-15)
 - **metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt.** (Székhely: 1107 Budapest, Fogadó utca 4., Cégjegyzékszám: 01 10 048675, Adószám: 25422359-2-42)
 - **SZALONTAI Rendszerintegrátor Kft.** (Székhely: 8230 Balatonfüred, Bajcsy-Zsilinszky utca 74., Cégjegyzékszám: 19 09 515829, Adószám: 24156813-2-19)
 - **PannonWatt Energetikai Megoldások Zrt.** (Székhely: 9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13., Cégjegyzékszám: 08 10 001892, Adószám: 25327292-2-08)

- **DataM Electronics Áramellátó Rendszereket Forgalmazó, Fejlesztő és Gyártó Kft.** (Székhely: 1135 Budapest, Országbíró u 63. A. ép., Cégjegyzékszám: 01 09 067810, Adószám: 10367058-2-41)
 - **Energosun Investment Zrt.** (Székhely: 7300 Komló, Anna akna utca 1. J. ép., Cégjegyzékszám: 02 10 060428, Adószám: 25841196-2-02)
 - **Emobility Solutions Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.** (Székhely: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 3/B., Cégjegyzékszám: 01 09 188526, Adószám: 24906917-2-41)
 - **GÁBŐR Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (Székhely: 2092 Budakeszi, Zichy köz 9., Cégjegyzékszám: 13 09 203921, Adószám: 10750342-2-13)
- Az eljárásban az ajánlattételi határidő, valamint közbeszerzési dokumentumok módosítására a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések okán több alkalommal is sor került.
 - **Ajánlatok benyújtásának határideje:** 2022.09.16. 12:00 óra
 - **Az ajánlatok bontása:** 2022.09.16. 14:00 óra
 - A bírálóbizottság megelőző, 2022.09.22-i ülésén a beérkezett ajánlatok értékelését és bírálatát kezdte meg. A bírálóbizottság ekkor felvilágosítás kérésre vonatkozó felhívás kibocsátására tett javaslatot. A felvilágosítás kérés 2022. október 3-án kiküldésre került, a felvilágosítás benyújtására rendelkezésre álló határidő: 2022.10.05. 16:00 óra volt.
 - A felvilágosítás benyújtására rendelkezésre álló határidőig az eljárás 1., 2. és 4. részében az Emobility Solutions Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt.; az eljárás 3. részében a DataM Electronics Áramellátó Rendszereket Forgalmazó, Fejlesztő és Gyártó Kft. ajánlattevők nyújtottak be felvilágosítást. Az eljárás 1., 2. és 4. részében a SOLLIGHT ENERGIA ESCO KFT. és a Gábőr Vagyonvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem nyújtott be felvilágosítást.

II. Tárgyi ülésen a bírálóbizottság munkáját a beérkezett felvilágosítások bírálatával folytatja.

Az ajánlatok bírálata az 1., 2. és 4. rész tekintetében:

➤ **Emobility Solutions Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlattevő:**

A Közbeszerzési Dokumentumban előírásra került, hogy „Ajánlattevő köteles benyújtani a napelem modul adatlapját vagy gyártói nyilatkozatot, mely igazolja, hogy a napelem modul teljesíti az alábbi következő műszaki minimumokat: <0,45% teljesítmény degradáció”.

Az ajánlatban becsatolt gyártói adatlap szerint a megajánlott napelem teljesítmény degradációja 0,55 %, mely nem teljesíti a hivatkozott minimum követelményt.

Ajánlattevő benyújtotta felvilágosítását. Azonban a megajánlott napelem teljesítmény degradációja 0,55 %, mely továbbra sem teljesíti a hivatkozott minimum követelményt.

Fentiek értelmében ajánlata a felvilágosítás kérését követően sem megfelelő, az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

➤ **metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt. ajánlattevő:**

A Közbeszerzési Dokumentumban előírásra került, hogy „Ajánlattevő köteles benyújtani a napelem modul adatlapját vagy gyártói nyilatkozatot, mely igazolja, hogy a napelem modul teljesíti az alábbi következő műszaki minimumokat: <0,45% teljesítmény degradáció”.

Az ajánlatban becsatolt gyártói adatlap szerint a megajánlott napelem teljesítmény degradációja 0,55 %, mely nem teljesíti a hivatkozott minimum követelményt.

Ajánlattevő benyújtotta felvilágosítását. Azonban a megajánlott napelem teljesítmény degradációja 0,55 %, mely továbbra sem teljesíti a hivatkozott minimum követelményt.

Fentiek értelmében ajánlata a felvilágosítás kérését követően sem megfelelő, az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

➤ **SOLLIGHT ENERGIA ESCO KFT. ajánlattevő:**

A Közbeszerzési Dokumentumban előírásra került, hogy „Ajánlattevő köteles benyújtani a napelem modul adatlapját vagy gyártói nyilatkozatot, mely igazolja, hogy a napelem modul teljesíti az alábbi következő műszaki minimumokat: <0,45% teljesítmény degradáció”.

Az ajánlatban becsatolt gyártói adatlap szerint a megajánlott napelem teljesítmény degradációja 0,55 %, mely nem teljesíti a hivatkozott minimum követelményt.

Ajánlattevő nem nyújtott be felvilágosítást. A megajánlott napelem teljesítmény degradációja 0,55 %, mely sem teljesíti a hivatkozott minimum követelményt.

Fentiek értelmében ajánlata a felvilágosítás kérését követően sem megfelelő, az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

➤ **Gábör Vagyonvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő:**

A Közbeszerzési Dokumentumban előírásra került, hogy „Ajánlattevő köteles benyújtani a napelem modul adatlapját vagy gyártói nyilatkozatot, mely igazolja, hogy a napelem modul teljesíti az alábbi következő műszaki minimumokat: <0,45% teljesítmény degradáció”.

Az ajánlatban becsatolt gyártói adatlap szerint a megajánlott napelem teljesítmény degradációja 0,55 %, mely nem teljesíti a hivatkozott minimum követelményt.

Ajánlattevő nem nyújtott be felvilágosítást. A megajánlott napelem teljesítmény degradációja 0,55 %, mely sem teljesíti a hivatkozott minimum követelményt. Fentiek értelmében ajánlata a felvilágosítás kérését követően sem megfelelő, az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

Az ajánlatok bírálata a 3. rész tekintetében:

➤ **DataM Electronics Kft. ajánlattevő:**

A Közbeszerzési Dokumentumban előírásra került, hogy az energiatároló vezérlőkészülékének magyar nyelvű menürendszerrel, valamint színes éritőképernyős (LCD) kijelzővel kell rendelkezni.

Az ajánlatban becsatolt műszaki táblázat szerint a megajánlott vezérlőkészülék esetében magyar nyelvű menürendszer nincs, színes éritőképernyős (LCD) kijelző nincs.

Ajánlattevő benyújtott felvilágosításában tett nyilatkozata értelmében megfelel a műszaki követelményeknek.

Tekintettel arra, hogy a DataM Electronics Kft. ajánlattevő a felvilágosítást megfelelően benyújtotta, a bírálóbizottság ajánlatának további bírálatával folytatja a munkát:

AZ AJÁNLAT KÖTELEZŐ TARTALMA:	
Felolvasólap	EKR úrlapon megfelelően benyújtva
3. rész: Ajánlattevő köteles benyújtani műszaki adatlapot vagy gyártói nyilatkozatot, mely igazolja a felolvasólapon tett megajánlást [Az akkumulátorok tárolókapacitása (min. 50 kWh, max. 100 kWh)]	megfelelően benyújtva
NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint	EKR úrlapon megfelelően benyújtva
NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében	EKR úrlapon megfelelően benyújtva
NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében	EKR úrlapon megfelelően benyújtva
NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról	EKR úrlapon megfelelően benyújtva
NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek.	EKR úrlapon megfelelően benyújtva
NYILATKOZAT üzleti titokról	EKR úrlapon megfelelően benyújtva
NYILATKOZAT kizáró okokról az alvállalkozók tekintetében	EKR úrlapon megfelelően benyújtva
Árazott költségvetés	megfelelően benyújtva
Ajánlattevő képviselőjére jogosult aláírási címpéldánya, vagy aláírás-mintája	megfelelően benyújtva
Nyilatkozat felelősségbiztosításról	EKR úrlapon megfelelően benyújtva
Nyilatkozat nyilvántartásban szereplésről	EKR úrlapon megfelelően benyújtva
3. rész vonatkozásában: Műszaki Táblázat a megajánlott eszközökről, kitöltve, cégszerűen aláírva. A táblázatot úgy kell	<u>további felvilágosítás kérés szükséges</u>

kitölteni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen a megajánlott eszköz műszaki megfelelősége.	
ADOTT ESETBEN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK:	
Együttműködési megállapodás (kötelező tartalma: rendelkezés képviselőről, EKR-ben történő eljárási jogosultságról, tagok közötti feladatmegosztásról és az egyetemleges felelősségről).	nem releváns
Változásbejegyzés iratai (amennyiben folyamatban van)	nem releváns

A Közbeszerzési Dokumentum Műszaki Táblázata a „Vezérlőkészülék” Gateway funkciókra vonatkozó minimum követelményeként a kommunikáció központok felé történő kommunikáció tekintetében előírta, hogy a vezérlőkészüléknek mind a DSO ÜIK felé, mind pedig a kiépítendő Smart Grid központ felé az IEC 60870-5-104 szabványnak meg kell felelnie. **A DataM Electronics Kft. ajánlattevő ajánlatában becsatolt műszaki táblázatban „az átalakítóval igen” válasz került megadásra.**

Ajánlattevő ajánlatából nem állapítható meg kétséget kizáróan, hogy ajánlata, ajánlati ára tartalmazza-e ezen átalakítót.


III. Az ajánlatok bírálatát követően a Bírálóbizottság felvilágosítás kérésre vonatkozó felhívás tervezetét fogalmazta meg:

a 3. részben, a DataM Electronics Kft. ajánlattevő tekintetében:


A Közbeszerzési Dokumentum Műszaki Táblázata a „Vezérlőkészülék” Gateway funkciókra vonatkozó minimum követelményeként a kommunikáció központok felé történő kommunikáció tekintetében előírta, hogy a vezérlőkészüléknek mind a DSO ÜIK felé, mind pedig a kiépítendő Smart Grid központ felé az IEC 60870-5-104 szabványnak meg kell felelnie. Az Ajánlattevő által a fenti kérdésre „az átalakítóval igen” válasz került megadásra. Kérjük szíveskedjenek nyilatkozni, hogy az ajánlat (az ajánlati ár) tartalmazza-e a fent leírtakhoz szükséges átalakítót?


IV. További észrevétel nem érkezett, így a bírálóbizottság ülését dr. Rudolf Róbert Márton 2022. október 6. 12:51-kor lezárja.


Budapest, 2022. október 6.



Petró Balázs


Pálfi Géza


Tóth Csaba


Czinki Zsuzsanna


Francics László


dr. Rudolf Róbert Márton


dr. Fekete Júlia

dr. Rudolf Róbert Márton
Közbeszerzési Szaktanácsadó
Lajstromszám: 01049

