

**TÁRGY: VÁLASZ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSEKRE**

**Tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplők!**

Az "Erzsébetvárosi energiaközösség" tárgyú, EKR000436832022 azonosítószámú közbeszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás kérések érkeztek, melyekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

1. Kérem szíveskedjenek pontosítani, hogy a tárgyi eljárás KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM mellékleteként kibocsátott "Műszaki dokumentáció"-ban szereplő "Minimum követelmények - Ajánlatadó berendezésének adatai" táblázatokat cégszerűen aláírva vagy csak egyszerű pdf elektronikus másolatban kéri feltölteni az ajánlathoz?

**Ajánlatkérő válasza:** A nyilatkozatot cégszerűen aláírva, a közbeszerzési dokumentumok módosításaként kiadott nyilatkozatminta kitöltésével szükséges beadni.

(Ajánlatkérő jelen kiegészítő tájékoztatás megküldését követően módosítja az ajánlattételi felhívást, valamint a közbeszerzési dokumentumokat és külön nyilatkozatmintát bocsát ajánlattevők rendelkezésére a berendezés műszaki minimumkövetelményei vonatkozásában.)

2. Kérjük szíveskedjenek pontosítani a KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM-hoz mellékelte "Műszaki dokumentáció"-hoz csatolt PROT-KLAU-SW01 számú rajzon a HFE főelosztóról készített FÉNYKÉP szerinti információt. Tudomásunkra jutott, hogy a QB-val jelölt helyen már van beszerelve egy készülék. Kérjük egyértelműsíteni a műszaki terjedelmet: az adott helyen található készülék már a szükséges QB=80 A-es Schneider NSX megszakító, vagy a jelen ajánlatban árazni kell a meglévő készülék bontását és egy új Schneider NSX megszakító beépítését?

**Ajánlatkérő válasza:** A főelosztón, a QB jelölésű, tervezett megszakító helyén nincs beszerelve készülék. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás mellé képet is csatol erről.

Budapest, 2022.08.15.

Ajánlatkérő megbízásából eljárva:

---

dr. Rudolf Róbert Márton  
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó